


BIBLIOTECA BUENAVISTA



Fachada de la biblioteca

-  **Dirección:** Avenida de los Toreros, 5
28028 Madrid (Madrid)
-  **Teléfono:** 917 240 804
- E-mail:** ccbuenavista@madrid.es
-  **Web:** <http://www.madrid.es/bibliotecaspUBLICAS>



Información General

La biblioteca está en el barrio de Salamanca, en el centro de Madrid. La biblioteca está dentro del Centro Cultural Buenavista. Es un edificio construido antes de la Guerra Civil.

El centro cultural tiene 4 plantas. En la planta baja está el mostrador de atención al público y la biblioteca. En el sótano están los cuartos de baño. Solo hay escaleras para subir y bajar entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la biblioteca sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La biblioteca no tiene bucles personales de inducción magnética para que las personas sordas participen en las actividades.
- Es fácil encontrar los servicios de la biblioteca, como la solicitud de carné y el préstamo de libros.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- La puerta de entrada a la biblioteca está a la derecha de la puerta de entrada del Centro Cultural. Es de color rojo y tiene un cartel con las palabras “Biblioteca Buenavista”.
- Es fácil ver el mostrador de atención al público. Está enfrente de la puerta de entrada.
- Es difícil recorrer la biblioteca. Faltan carteles y señales para orientarte.
- Es difícil distinguir las puertas de las salas. Faltan carteles y señales para distinguirlas.
- Es fácil manejar el sistema para encontrar los libros, tanto en papel como en ordenador.
- Cada libro tiene un código. Para encontrar un libro, anota el código del catálogo y búscalo en las estanterías.
- Los libros están ordenados por un sistema de números y colores.
- Pide ayuda a las personas de atención al público para buscar información en las estanterías o en el ordenador.
- La biblioteca no tiene libros en lectura fácil.
- No hay un plano sencillo de la biblioteca. Tampoco hay un folleto en lectura fácil sobre las normas y cómo utilizar la biblioteca.
- Los cuartos de baño están en el sótano. Los cuartos de baño tienen en la puerta una señal con las figuras de un hombre y una mujer y las palabras “Aseos”, “Señoras” y “Caballeros”.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede a la biblioteca es vehicular, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada al Centro Cultura es con rampa.
- La rampa es practicable, tiene 1 tramo de 2,40 m de longitud, con una inclinación del 8.33%. Su ancho libre de paso es de 1,21 m y no dispone de pasamanos. El pavimento es antideslizante.
- Ésta tiene dos puertas contiguas de características diferentes. la primera de hierro y permanece abierta, la siguiente son de vidrio y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 86 cm. No están señalizadas con franjas horizontales de color contrastado.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho y alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 90 cm y 2,50 m. El pavimento es homogéneo.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,12 m.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.



Accesibilidad Física

Biblioteca

Ubicación e itinerarios

Sala de lectura

- Las salas de lectura están distribuidas en las plantas baja. Acceso: sin desniveles. Tiene una segunda planta de hemeroteca que se accede mediante escaleras no accesibles.

Sala infantil

- Las salas de lectura están distribuidas en las plantas baja. Acceso: sin desniveles.

Características de la sala de lectura

- Acceso : puerta abatible hacia fuera y con un ancho libre de paso de 74 cm.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1 m.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Tipo de mesas: sillas móviles sin reposabrazos.
- Tipo de sillas: sillas móviles sin reposabrazos.
- Altura de la mesa: 72 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 68 cm, 40 cm y 150 cm.
- Altura máx. de las baldas de las estanterías: 1,58 m.
- Altura mín. de las baldas de las estanterías: 17 cm.

Características de la sala infantil

- Acceso : puerta abatible hacia dentro y con un ancho libre de paso de 1,46 m.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Tipo de sillas: sillas móviles sin reposabrazos.
- Altura de la mesa: 74 cm. Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 71 cm, 30 cm y 55 cm.

Ordenadores de consulta bibliográfica

- Altura de la mesa del ordenador: 71 cm.
- Tipo de aproximación al ordenador con la silla de ruedas: frontal.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 68 cm, 30 cm y 90 cm.
- Productos de apoyo disponibles para personas con dificultades de manipulación: No.

Aseo reservado para PMR

- No hay cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas. Los aseos están situados en la planta-1 con itinerario no accesible.



Accesibilidad Visual

Biblioteca

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de lectura sin desniveles.

Características de la sala de lectura

- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: No.

- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Iluminación homogénea y suficiente: Sí, homogénea.
- Mesas de lectura con iluminación dirigida: No.
- Elementos voladizos: No.
- Material bibliográfico disponible para personas con discapacidad visual: No.
- **Ordenadores de consulta bibliográfica**
- Productos de apoyo disponibles para personas con discapacidad visual: No



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: sonoras.

Biblioteca

- Rótulos de señalización que indican la organización y ubicación del material bibliográfico: Sí.
- Folleto en el que se indica la distribución de las distintas estancias de la biblioteca: No.
- Información escrita sobre los procedimientos de préstamos en la biblioteca: Sí.
- Información escrita sobre las normas de conducta en la biblioteca: Sí.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Plantas que comunica: -1 a 2.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 18 cm. • Fondo de huella: 32 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: Sí. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Señalización borde de escalones: Sí, con franja antideslizante. • Zócalo de protección lateral: No. • Los pasamanos son dobles: No. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
Sala de informática / Sala de ordenadores	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de mesa: 71 cm. • Altura bajo mesa: 68 cm. • Ancho bajo mesa: 90 cm. • Fondo bajo mesa: 30 cm. • Productos de apoyo disponibles: No.

Señalización

General del establecimiento.

- Rótulos de mismo formato: Sí.
- Altura de los rótulos: superior 3 m e inferior 1,09 m.
- Tamaño de letra: mínimo 2 cm y máximo 10 cm.
- Textos e iconos de color contrastado: Sí.
- Información en braille o en altorrelieve: No.
- Iconos homologados: No.

 **FOTOS**



Rampa de acceso al establecimiento



Mostrador de atención



Zona informática



Zona biblioteca