




BIBLIOTECA JOSÉ HIERRO



Fachada biblioteca

-  **Dirección:** Calle María Sevilla Diago, 13
28022 Madrid (Madrid)
-  **Teléfono:** 913 155 528
- E-mail:** bpjosehierro@madrid.es
-  **Web:** www.madrid.es/bibliotecaspublicas



Información General

La biblioteca están en el barrio de Rosas de Madrid. Puedes llegar en metro o en autobús. La biblioteca es un edificio moderno. Está junto a unos jardines de la Junta de Distrito del Ayuntamiento.

La biblioteca tiene 2 plantas. En la planta baja están la zona de atención al público, los cuartos de baño, la sala multimedia de música y películas, la sala de préstamo, la sala de periódicos y revistas y la sala de animación. En la planta 1 están los cuartos de baño, la biblioteca infantil y juvenil y la sala de lectura. Hay ascensor y escaleras para subir y bajar entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

- Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la biblioteca sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El mostrador está equipado con bucle de inducción magnética.
- No hay clubes de lectura u otras actividades de grupo adaptadas.
- Es fácil encontrar los servicios de la biblioteca, como la solicitud de carné y el préstamo de libros.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Biblioteca

- La puerta de entrada a la biblioteca es la puerta principal del edificio. Tiene un cartel con la palabra “Biblioteca”.
- Es fácil ver el mostrador de atención al público desde la entrada. Está en la planta baja y tiene un cartel con la palabra “Información”.
- Es difícil recorrer la biblioteca. Hay carteles con los nombres de las salas, pero faltan señales para orientarte.
- Es fácil distinguir las puertas de las salas. Tienen carteles con los nombres de las salas.
- Está prohibido entrar en las puertas que tienen un cartel con la palabra “prohibido”.
- Es fácil manejar el sistema para encontrar los libros, tanto en papel como en ordenador.
- Cada libro tiene un código. Para encontrar un libro, anota el código del catálogo y búscalo en las estanterías.
- Los libros están ordenados por un sistema de números y colores.
- Pide ayuda a las personas de atención al público para buscar información en las estanterías o en el ordenador.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver.
- Hay cuartos de baño en las 2 plantas. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas y la palabra “Aseos”.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede a la biblioteca es peatonal, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- El acceso es sin desniveles.
- Ésta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 85 cm.
- Dispone de señalización visual de alto contraste cromático: No.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: entre puertas contiguas.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho y alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 96 cm y 2,50 m. El pavimento es homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: Sí. Altura del mostrador NO adaptado: 1,13 m. Altura del mostrador adaptado: 72 cm.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.



Accesibilidad Física

Biblioteca

Ubicación e itinerarios

- Las salas de lectura están distribuidas en las plantas baja y 1. Acceso: sin desniveles.
- La biblioteca cuenta con la sala infantil y sala de lectura de similares características. Y con las salas multimedia, de préstamo, animación, prensa y de lectura de similares características.

Características de la sala de infantil

- Acceso : puerta abatible hacia fuera y con un ancho libre de paso de 1,20 m.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.
- Ancho medio de paso entre estanterías: 1 m.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Tipo de sillas: sillas móviles sin reposabrazos.
- Altura de la mesa: 74 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 65 cm, 30 cm y 60 cm.
- Altura máx. de las baldas de las estanterías: 1,16 m.
- Altura mín. de las baldas de las estanterías: 13 cm.

Características de la sala de lectura

- Acceso : puerta abatible hacia fuera y con un ancho libre de paso de 1,20 m.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.
- Ancho medio de paso entre estanterías: 1 m.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Tipo de sillas: sillas móviles sin reposabrazos.
- Altura de la mesa: 75 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 66 cm, 30 cm y 1 m.
- Altura máx. de las baldas de las estanterías: 1,76 m.
- Altura mín. de las baldas de las estanterías: 13 cm.

Ordenadores de consulta bibliográfica

- Altura de la mesa del ordenador: 75 cm.
- Tipo de aproximación al ordenador con la silla de ruedas: frontal.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 72 cm, 30 cm y 1 m.
- Productos de apoyo disponibles para personas con dificultades de manipulación: No.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en la planta baja y 1. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de cabina. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

Cabina independiente para ambos sexos

- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 80 cm.
- Tipo de pomo: manilla.
- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 80 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,40 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor.

- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 78 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 17 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,20 m. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: máx. 1,45 m y mín. 1,28 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 10 cm, lateral izquierdo 25 cm y frontal 1,20 m.
- Altura del asiento: 41 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 74 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: fija a 78 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: fija a 78 cm.
- Separación entre barras: 60 cm.



Accesibilidad Visual

Biblioteca

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de lectura sin desniveles o por medio de ascensores.

Características de la sala de lectura

- Puertas de color contrastado: No.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Iluminación homogénea y suficiente: Sí, homogénea.
- Mesas de lectura con iluminación dirigida: No.
- Elementos voladizos: No.
- Material bibliográfico disponible para personas con discapacidad visual: Sí, audio libros.

Ordenadores de consulta bibliográfica

- Productos de apoyo disponibles para personas con discapacidad visual: No



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: sonoras.
- El mostrador está equipado con bucle de inducción magnética: Sí.

Biblioteca

- Rótulos de señalización que indican la organización y ubicación del material bibliográfico: Sí.
- Folleto en el que se indica la distribución de las distintas estancias de la biblioteca: No.
- Información escrita sobre los procedimientos de préstamos en la biblioteca: Sí.
- Información escrita sobre las normas de conducta en la biblioteca: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Plantas que comunica: baja a 1.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: Interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 16 cm. • Fondo de huella: 28 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: No. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Señalización borde de escalones: Sí, con franja antideslizante. • Zócalo de protección lateral: Sí. • Los pasamanos son dobles: No. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
Ascensor	Plantas que comunica: baja y 1.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,10 m. • Ancho de la puerta: 80 cm. • Ancho y fondo de cabina: 1,05 m y 1,20 m. • Altura de la botonera interior: superior 1,32 m, inferior 1,27 m. • Espejo frente a la puerta: Sí. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Botonera interior: con textos en altorrelieve. • Señales visuales: en interior de cabina. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.
Sala de informática / Sala de ordenadores	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de mesa: 75 cm. • Altura bajo mesa: 71 cm. • Ancho bajo mesa: 80 cm. • Fondo bajo mesa: 20 cm. • Productos de apoyo disponibles: No.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura de los rótulos: superior 2,50 m e inferior 1,30 m. • Tamaño de letra: mínimo 2 cm y máximo 6 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Información en braille o en altorrelieve: No. • Iconos homologados: No.

 **FOTOS**



Acceso biblioteca



Mostrador de atención



Zona de biblioteca infantil



Aseo común adaptado