





BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO



Fachada biblioteca

-  **Dirección:** Avenida Monforte de Lemos, 38
28029 Madrid (Madrid)
-  **Teléfono:** 915 886 891
- E-mail:** bpjosesaramago@madrid.es
-  **Web:** www.madrid.es/bibliotecaspublicas



Información General

La biblioteca está en el barrio del Pilar de Madrid. Puedes llegar en metro y en autobús. La biblioteca es un edificio de ladrillo y cristal con grandes arcos.

La biblioteca tiene 2 plantas. En la planta baja está la zona de atención al público, los cuartos de baño y una sala de biblioteca. En la planta 1 está la biblioteca de adultos y la biblioteca de niños. Hay una plataforma elevadora y escaleras para subir y bajar entre las plantas.



Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- El personal de atención al público conoce la Lengua de Signos Española (LSE): No.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El mostrador está equipado con bucle de inducción magnética.
- Es fácil encontrar los servicios de la biblioteca, como la solicitud de carné y el préstamo de libros.
- La biblioteca tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia: No.

Discapacidad Intelectual

- La puerta de entrada a la biblioteca es la puerta principal del edificio. Es una puerta de cristal y tiene un cartel con la palabra “Biblioteca”.
- Es fácil ver el mostrador de atención al público desde la entrada. Está en la planta baja.
- Es fácil recorrer la biblioteca. Hay carteles y señales para orientarte.
- Es difícil distinguir las puertas de las salas, pero tienen carteles con los nombres de las salas.
- Es fácil manejar el sistema para encontrar los libros, tanto en papel como en ordenador.
- Cada libro tiene un código. Para encontrar un libro, anota el código del catálogo y búscalo en las estanterías.
- Los libros están ordenados por un sistema de números.
- Pide ayuda a las personas de atención al público para buscar información en las estanterías o en el ordenador.
- En las salas de lectura hay sillas y mesas, también existen bancos y sillones para descansar.
- La biblioteca no tiene libros en lectura fácil.
- No hay un plano sencillo de la biblioteca. Existe un folleto en lectura fácil sobre las normas y cómo utilizar la biblioteca.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede a la biblioteca es peatonal, con vado rebajado practicable. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada es sin desniveles.
- Ésta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, de doble hoja y abren hacia fuera. La primera puerta tiene un ancho libre de paso es de 1,70 m y la segunda puerta tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- Dispone de señalización visual de alto contraste cromático: Sí, logotipo.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Entre puertas contiguas y fijo al sueño
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho y alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 80 cm y 2,50 m. El pavimento es homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,14 m.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.



Accesibilidad Física

Biblioteca

Ubicación e itinerarios

- La biblioteca cuenta con 3 salas de características similares. Las salas se encuentran en la planta baja y 1, los desplazamientos entre las plantas son parcialmente accesibles a través de una plataforma elevadora.
- La puerta de entrada a la sala de adultos tiene un paso libre de 72 cm, al resto de salas se accede sin

puertas.

Características de la sala de adultos

- Acceso: hueco de paso con un ancho libre de 72 cm.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.
- Ancho medio de paso entre estanterías: 1 m.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Tipo de sillas: sillas móviles sin reposabrazos.
- Altura de la mesa: 74 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 68 cm, 30 cm y 82 cm.
- Altura máx. de las baldas de las estanterías: 1,79 m.
- Altura mín. de las baldas de las estanterías: 16 cm.

Ordenadores de consulta bibliográfica

- Altura de la mesa del ordenador: 72 cm.
- Tipo de aproximación al ordenador con la silla de ruedas: frontal.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 70 cm, 30 cm y 91 cm.
- Productos de apoyo disponibles para personas con dificultades de manipulación: No.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de aseos. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

Cabina independiente para ambos sexos

- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 88 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: requiere giro de muñeca.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 70 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 30 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 98 cm. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: máx. 1,12 m y mín. 1,12 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 32 cm, lateral izquierdo 42 cm y frontal 1,20 m.
- Altura del asiento: 47 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 1,03 m.
- En lado derecho, tipo de barra: fija, forma de L altura máx. 1,43 m y mín. 66 cm.

- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima y mínima: abatible a 78 cm y 60 cm.
- Separación entre barras: 73 cm.



Accesibilidad Visual

Biblioteca

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de préstamo sin desniveles, a excepción de las situadas en la planta 1 a las que se accede por escaleras.

Características de la salas

- Puertas de color contrastado: No.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Iluminación homogénea y suficiente: Sí, homogénea.
- Mesas de lectura con iluminación dirigida: No.
- Elementos voladizos: No.
- Material bibliográfico disponible para personas con discapacidad visual: No.

Ordenadores de consulta bibliográfica

- Productos de apoyo disponibles para personas con discapacidad visual: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: sonoras.
- El mostrador está equipado con bucle de inducción magnética: Sí.

Biblioteca

- Rótulos de señalización que indican la organización y ubicación del material bibliográfico: Sí.
- Folleto en el que se indica la distribución de las distintas estancias de la biblioteca: No.
- Información escrita sobre los procedimientos de préstamos en la biblioteca: Sí.
- Información escrita sobre las normas de conducta en la biblioteca: Sí.

Aseos


- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Plantas que comunica: baja a 1.	Con plataforma elevadora alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: Interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 16 cm. • Fondo de huella: 32 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: No. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Señalización borde de escalones: No. • Zócalo de protección lateral: No. • Los pasamanos son dobles: No. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
Plataforma Elevadora		Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho libre: 74 cm. Fondo libre: 75 cm. Altura botón de llamada: 90 cm.
Sala de informática / Sala de ordenadores	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de mesa: 72 cm. • Altura bajo mesa: 70 cm. • Ancho bajo mesa: 91 cm. • Fondo bajo mesa: 30 cm. • Productos de apoyo disponibles: No.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura de los rótulos: superior 1,70 m e inferior 1,50 m. • Tamaño de letra: mínimo 1 cm y máximo 3 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Información en braille o en altorrelieve: No. • Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Acceso biblioteca



Plataforma elevadora



Zona biblioteca infantil



Aseo común adaptado